

后勤服务集团安全与质量监督简报

2021 年第 1 期 [总第 142 期]

后勤服务集团安全与质量管理办公室

2021 年 1 月 8 日

【工作动态】

没有太多的言语

不需华丽的辞藻

让我们定格那忙碌的一瞬间





集团领导安全检查



抢修供水管道

大型垃圾设备安全检查



餐前准备

安全巡查

【检查通报】

2021年1月4日至1月8日，根据《后勤服务质量考核办法》的相关规定，安全与质量管理办公室对集团各个部门进行了随机检查，基本情况如下：

一、上周整改情况反馈

序号	部门	存在问题	整改情况
1	物业管理服务中心	1. 临时宿舍通道堆放杂物 2. 实训楼南侧绿化带中杂物过多	已清除
2	水电管理与维修服务中心	1. 临时宿舍有配电柜的房间漏水 2. 一号宿舍西施工回填后清理不彻底	已维修整改
3	饮食服务中心	1. 关山食堂用电超负荷 2. 临时宿舍通道堆放杂物 3. 关山食堂楼梯清扫不彻底	已整改

二、本周检查情况通报

序号	部门	存在问题
1	物业管理服务中心	1. 鲁巷校区一号宿舍 701、703 墙面渗水 2. 关山校区六号教学楼三楼卫生间小便池流水不畅
2	饮食服务中心	鲁巷校区食堂大厅天花板石膏有脱落现象，存在安全隐患
3	交通服务中心	无
4	水电管理与维修服务中心	关山二号宿舍二楼电井前存放废弃马桶
5	商贸中心	鲁巷校区部分洗衣机表面灰迹较多
6	综合办公室	无

三、投诉情况

本周无师生投诉。

安全与质量管理办公室

2021 年 1 月 8 日

咨询投诉电话：027-87772561